



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.047.Н.0 0054

(номер сертификата соответствия)

35857

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент».

ИНН 3123004089

Юридический адрес: РФ, 308002 г. Белгород, ул. Мичурина 104.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент».

ИНН 3123004089

Юридический адрес: РФ, 308002 г. Белгород, ул. Мичурина 104.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдвигшей сертификат соответствия)

ООО «ОГНЕБОРЕЦ»

305023, Курская область, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, д. 31-а, тел.: 8 (4712) 73-64-64, 73-65-65, e-mail: partner-sppru@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фибросайдинг «DISCOVER»,
выпускаемый по ТУ 23.65.12-013-00281559-2024,
окрашенный водно-дисперсионным декоративным
покрытием (краска ВД-АК). Серийное
производство.

код ОКПД2
23.65.12
код ТН ВЭД России
6811 40 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ), ГОСТ 30244-94, м.2 (группа горючести Г1 слабогорючие), ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1-трудновоспламеняемые), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (группа дымообразующей способности Д1 - с малой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т1-малоопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(испытания) и ИЗМЕРЕНИЯ
(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол № 64/ПР-46-2024 от 19.02.2024, свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.047 выдано 28.03.2017. Ассоциацией «НСОПБ». Анализ состояния производства № 43 от 09.02.2024.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 23.65.12-013-00281559-2024 «Фибросайдинг «DISCOVER». Технические условия», ТР-0281559-8-2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 17.04.2024 по 16.04.2027

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
экспертной организации

Эксперт



А.Г.Качикин
И.О. Фамилия

В.С.Нешин
И.О. Фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf